

Zespół Żłobków m.st. Warszawy  
ul. Belgijska 4  
02-511 Warszawa  
tel. 22 565 23 55  
fax 22 845 07 14  
NIP 521-359-84-03  
REGON 142864986

Oznaczenie postępowania P70/11/2014

Warszawa, dnia 21.11.2014 r.

ZŻ/341/<sup>2562</sup>.../W/14/ZP/AKS

Do wykonawców  
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy**

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1) modyfikuje się załącznik nr 5a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez:  
 dodanie poz. 54 która otrzymuje następujące brzmienie:

54. Podgrzewacz wody w kolorze białym typu Ariston VELIS PLUS 80 nr kat. 3626049 lub równoważny spełniający poniższe wymagania - o małych wymiarach z głębokością jedynie 27 cm. Posiada dwa zbiorniki na wodę 2x40L=80L, W podgrzewaczu zainstalowane są dwie grzałki o mocy 1500W i 1000W, które działają naprzemiennie, podgrzewając dwa zbiorniki.

DANE TECHNICZNE:

- Montaż - poziomy lub pionowy
- Pojemność – 80-85 litrów
- Moc - 1,5 kW (1500 W) i 1 kW (1000 W)
- ZASILANIE - 230V
- Czas podgrzewania (shower ready) – minimum 0:58' h:min
- Czas podgrzewania ( $\Delta T = 45^{\circ}C$ ) – minimum 2:56' h:min
- Maksymalna temperatura robocza - 80 °C
- Dobowe straty energii (przy 60°C) – nie więcej niż 1,2 kWh/24h
- Maksymalne ciśnienie robocze - 8 bar
- Masa – 26-30 kg
- Stopień ochrony IP -IPX4

Dane wymiarowe w PIONIE:

- wysokość: 1090 mm
  - szerokość: 490 mm
  - głębokość: 270 mm
- zakres równoważności: +/- 10%

- 2) modyfikuje się załącznik nr 5a do SIWZ – Kalkulacja cenowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW  
m. st. Warszawy

Bożena Przybyszewska