



ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 565 23 55, faks 22 845 07 14
www.zlobki.waw.pl

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS

L.dz. 4055.....

Warszawa, dnia 17.09.2019 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja"

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z którym: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio” dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

- 1) w załączniku PW do SIWZ (Projekt wykonawczy Sanitarny) pkt 7.2. Wentylacja pomieszczeń w budynku otrzymuje następujące brzmienie:
„Okapy wywiewno-nawiewny z wiązką wychwytną, filtracją pozwalającą zastosować odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, nawiewniki wporowe wbudowane w okap. Filtry tłuszczowe oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach. Oświetlenie zintegrowane. Powietrze wywiewane kierowane jest na odzysk ciepła.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w obiekcie EIS 120, przy czym jeżeli są prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, mogą alternatywnie być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.”
- 2) Załącznik do SIWZ rzut 1 piętra instalacja wentylacji mechanicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. DYREKTORA
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
m.st. Warszawy
Edyta Józwiak



PLUG & PLAY BUILDING RENOVATION

SAMODZIELNY REPREZENTANT
KS. ZAMÓWIENIŃ PUBLICZNYCH

Karina Staszewska



Unia Europejska